ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к договору № ОД-001886-21/546185-Э-20 от 10.03.2021
об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям

Санкт-Петербург _____2021 г.

Публичное акционерное общество «Россети Ленэнерго», (далее – Сетевая организация), в лице **Директора по технологическому присоединению - начальника департамента технологического присоединения Виталия Владимировича Стромакова,** действующего на основании доверенности № 428-19 от 08.11.2019, с одной стороны, и

Садовое некоммерческое товарищество "Леноблстройторг" (СНТ «ЛОСТ») (далее – Заявитель), ОГРН 1084703006783, в лице **Председателя правления Виктора Юльевича Хабанова**, действующего на основании Устава, с другой стороны, (далее вместе именуемые - Стороны), заключили настоящее дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к договору № ОД-001886-21/546185-Э-20 от 10.03.2021, об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Заменить Технические условия (Приложение № 1) к Договору на Технические условия (Приложение № 1.1.) к Договору, вступающие в силу с даты подписания Соглашения. Действительным считать приложение № 1.1. Приложение № 1 считать утратившим силу.

2. Пункт 1 Договора принять в новой редакции:

«По настоящему договору сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее - технологическое присоединение) – **ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения садовых домов СНТ «Леноблстройторг» в совокупности с питающей, распределительной и групповой сетями объекта**, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств – **184,296 кВт** (в том числе дополнительно присоединяемая мощность **72,936 кВт**)

категория надежности – **3;**

класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение – **10 кВ;**

максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств **111,36 кВт**

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.»

3. Пункт 2 Договора принять в новой редакции:

«Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта **«садовые дома СНТ «Леноблстройторг»**, (далее – объект), расположенных на земельном участке по адресу: **Ленинградская область, Всеволожский район, Лесколовское сельское поселение, дер. Нижние Осельки:**

№ п/п	ФИО Заявителя	№ уч.	кадастровый номер	Рсущ, кВт	Рдоп, кВт	Рмакс, кВт
1	Скорик Георгий Борисович	1	47:07:0153001:491	4,5	4	8,5
2	Борисенко Евгений Васильевич	2	47:07:0153001:497	4,5	7,5	12
3	Луничкин Александр Петрович; Луничкина Камила Александровна; Луничкин Марк Александрович; Луничкин Эрнест Александрович; Луничкина Даниэлла Александровна	3	47:07:0153001:504	4,5	10,5	15
4	Луничкин Александр Петрович	4	47:07:0153001:512	4,5	10,5	15
5	Андрюшкина Екатерина Леонтьева	5	47:07:0153001:505	4,5	4,5	9
6	Кудрявцев Сергей Александрович	6	47:07:0153001:492	4,5	5,5	10
7	Подушкин Игорь Вячеславович	7	47:07:0153001:493	4,5	4,5	9
8	Михеева Алина Андреевна	8	47:07:0153001:478	4,5	5	9,5
9	Соменков Андрей Евгеньевич	9	47:07:0153001:498	4,5	4,5	9
10	Сагдиева Зульфия Зайтуновна	10	47:07:0153001:494	4,5	6	10,5
11	Фомин Евгений Петрович	11	47:07:0153001:499	4,5	3,5	8
12	Шестернева Наталья Ивановна	12	47:07:0153001:500	4,5	4,5	9
13	Кузнецов Сергей Анатольевич	13	47:07:0153001:506	4,5	4,5	9
14	Силкин Сергей Леонидович	14	47:07:0153001:501	4,5	0	4,5
15	Бушковская Ольга Викторовна	15	47:07:0153001:4853	9	0	9
16	Незговорова Ксения Александровна	17	47:07:0153001:471	4,5	1,5	6
17	Примыч Маргарита Николаевна	18	47:07:0153001:507	4,5	1,5	6
18	Сиреников Анатолий Георгиевич	19	47:07:0153001:495	4,5	4,5	9
19	Покидько Анна	20	47:07:0153001:496	4,5	7,5	12
20	Важенин Юрий Александрович	21	47:07:0153001:530	4,5	2,5	7
21	Кузьмин Владимир Владимирович	22	47:07:0153001:534	4,5	2,5	7
22	Дорожинская Елена Евгеньевна	23	47:07:0153001:473	4,5	4,5	9
23	Секамова Гюзель Алиевна	24	47:07:0153001:523	4,5	4,5	9
24	Секамов Рамиль Ильдарович	25	47:07:0153001:508	4,5	0	4,5
25	Кузнецова Татьяна Васильевна	26	47:07:0153001:502	4,5	5,5	10
26	Бжинава Анна Автандиловна	27	47:07:0153001:474	4,5	3	7,5
27	Важенин Сергей Александрович	28	47:07:0153001:514	4,5	2,5	7
28	Чапек Роман Николаевич, Чапек Наталья Геннадьевна	29	47:07:0153001:509	4,5	0	4,5
29	Мельник Дмитрий Викторович	30	47:07:0153001:484	4,5	2,5	7
30	Перегорулько Александр Владимирович	31	47:07:0153001:4700	9	6	15
31	Медведева Евгения Александровна	33	47:07:0153001:531	4,5	4,5	9
32	Сидорова Ксения Михайловна	34	47:07:0153001:517	4,5	1,5	6

33	Туманов Константин Александрович	35	47:07:0153001:510	4,5	6,5	11
34	Байрамов Айдинбек Уруджбекович	36	47:07:0153001:519	4,5	4,5	9
35	Алексеев Павел Юрьевич	37	47:07:0153001:532	4,5	0	4,5
36	Мешкова Евгения Александровна	38	47:07:0153001:533	4,5	0	4,5
37	Шигашов Дмитрий Юрьевич	39	47:07:0153001:472	4,5	7,9	12,4
38	Гарлова Мария Павловна	40	47:07:0153001:475	4,5	4,5	9
39	Кудрявцева Людмила Игоревна	41	47:07:0153001:479	4,5	5,5	10
40	Асмолов Игорь Григорьевич	42	47:07:0153001:476	4,5	3	7,5
41	Асмолова Ирина Юрьевна	43	47:07:0153001:480	4,5	3	7,5
42	Лев Сергей Юльевич	44	47:07:0153001:477	4,5	7,5	12
43	Шляпинтох Юрий Леонидович	45	47:07:0153001:520	4,5	8	12,5
44	Стрельников Игорь Олегович	46	47:07:0153001:515	4,5	2,5	7
45	Мачковский Анатолий Викторович	47	47:07:0153001:521	4,5	2,5	7
46	Тарасов Виктор Юрьевич	48	47:07:0153001:518	4,5	10,5	15
47	Хрусталев Владимир Валерьевич	49	47:07:0153001:516	4,5	7,5	12
48	Абилкасумов Олег Гасанович	50	47:07:0153001:511	4,5	5,5	10
49	Майоров Алексей Геннадьевич	51	47:07:0153001:486	4,5	5,5	10
50	Тарасова Виктория Сергеевна	52	47:07:0153001:524	4,5	10,5	15
51	Федорова Елена Владимировна, Туев Сергей Владиславович	53	47:07:0153001:481	4,5	0	4,5
52	Елисеев Кирилл Владимирович	54	47:07:0153001:525	4,5	5,5	10
53	Новикова Татьяна Александровна	55	47:07:0153001:482	4,5	4,5	9
54	Галинская Ольга Олеговна	56	47:07:0153001:526	4,5	7,5	12
55	Пинежский Станислав Олегович	57	47:07:0153001:483	4,5	2	6,5
56	Ротцы Татьяна Николаевна	58	47:07:0153001:513	4,5	0	4,5
57	Третьякова Татьяна Игоревна	59	47:07:0153001:487	4,5	2	6,5
58	Маркова Наталья Григорьевна	60	47:07:0153001:488	4,5	0	4,5
59	Князева Елена Викторовна	61	47:07:0153001:527	4,5	0	4,5
60	Махмадов Иброхим Ахтамбекович	62	47:07:0153001:489	4,5	0	4,5
61	Савин Юрий Николаевич	63	47:07:0153001:522	4,5	5,5	10
62	Морозов Евгений Александрович	64	47:07:0153001:3252	4,5	0	4,5
63	Петрикова Елена Олеговна	65	47:07:0153001:3253	4,5	3,5	8
64	Рыбак Яна Александровна	66	47:07:0153001:3254	4,5	10,5	15
65	Мишарева Галина Владимировна	67	47:07:0153001:3255	4,5	7,5	12
66	Кривов Игорь Викторович	68	47:07:0153001:3256	4,5	4,5	9
67	Савкова Светлана Алексеевна	69	47:07:0153001:3257	4,5	5	9,5
68	Давыдов Олег Владимирович	70	47:07:0153001:3258	4,5	10,5	15
69	Барамидзе Надежда Николаевна	71	47:07:0153001:3259	4,5	0	4,5
70	Сорокина Ольга Павловна	72	47:07:0153001:3260	4,5	7,5	12
71	Сорокин Василий Петрович	73	47:07:0153001:3261	4,5	5,5	10
72	Мкртумян Анна Андраниковна	74	47:07:0153001:3262	4,5	4,5	9

73	-	75	47:07:0153001:3263	4,5	5	9,5
74	Веремеенко Ирина Ивановна	76	47:07:0153001:3264	4,5	4,5	9
75	Логинов Виктор Иванович	77	47:07:0153001:3265	4,5	7,5	12
76	Рублёва Людмила Ивановна	78	47:07:0153001:3266	4,5	3	7,5
77	Разомазова Наталья Владиславовна	79	47:07:0153001:3267	4,5	1,5	6
78	Никитин Виталий Викторович	80	47:07:0153001:3268	4,5	4,5	9
79	Шумарова Наталья Олеговна	81	47:07:0153001:3269	4,5	10,5	15
80	Илларионов Сергей Анатольевич	82	47:07:0153001:3270	4,5	4,5	9
81	Кривенко Александр Валерьевич	83	47:07:0153001:3271	4,5	0	4,5
82	Заколюкин Владимир Юрьевич	84	47:07:0153001:3272	4,5	4,5	9
83	Запольнова Татьяна Владимировна	85	47:07:0153001:3273	4,5	1,5	6
84	Абермет Александр Робертович	86	47:07:0153001:3274	4,5	3,5	8
85	Горбачевская Мария Саловатовна; Оболонская Татьяна Владимировна	87	47:07:0153001:3275	4,5	5,5	10
86	Горбачевская Мария Саловатовна	88	47:07:0153001:3276	4,5	2	6,5
87	Емельянова Светлана Викторовна	89	47:07:0153001:3277	4,5	4,5	9
88	Кузьмина Юлия Олеговна	90	47:07:0153001:3278	4,5	0	4,5
89	Куликова Галина Дмитриевна	91	47:07:0153001:3279	4,5	10,5	15
90	Куликов Александр Федорович	92	47:07:0153001:3280	4,5	10,5	15
91	Кравцова Светлана Александровна	93	47:07:0153001:3281	4,5	1,5	6
92	Нуриджанян Эрмине Телмиковна	94	47:07:0153001:3282	4,5	0	4,5
93	Сафин Руслан Фаридович	95	47:07:0153001:3283	4,5	4,5	9
94	Фатеева Ирина Владимировна	96	47:07:0153001:3284	4,5	0	4,5
95	Ганихин Александр Алексеевич	97	47:07:0153001:4304	4,5	4,5	9
96	Вихров Алексей Александрович	98	47:07:0153001:4303	4,5	0	4,5
97	Хабанов Виктор Юльевич	99	47:07:0153001:3287	4,5	10,5	15
98	Никулин Игорь Викторович	100	47:07:0153001:3288	4,5	10,5	15
99	Люхтер Леонид Валерьевич	101	47:07:0153001:3289	4,5	0	4,5
100	Алексеева Елена Владимировна	102	47:07:0153001:3290	4,5	0	4,5
101	Хрустальков Виктор Сергеевич	103	47:07:0153001:3291	4,5	0	4,5
102	Владимирец Анастасия Анатольевна	104	47:07:0153001:3292	4,5	4,5	9
103	Макаренко Анна Валентиновна	105	47:07:0153001:3293	4,5	4,5	9
104	Шевцов Александр Юрьевич	106	47:07:0153001:3294	4,5	4,5	9
105	Чудакова Ангелина Анатольевна	107	47:07:0153001:3295	4,5	0	4,5
106	Родионов Родион Алексеевич	108	47:07:0153001:3296	4,5	7,5	12
107	Лето Екатерина Андреевна	109	47:07:0153001:3297	4,5	7,5	12
108	Погорелов Артём Андреевич; Погорелова Наталья Андреевна	110	47:07:0153001:3298	4,5	4,5	9
109	Лапина Галина Полиевктовна; Виноградов Андрей Сергеевич	111	47:07:0153001:3299	4,5	4,5	9
110	Ярцева Ольга Юрьевна	113	47:07:0153001:5545	4,5	0	4,5

111	Кукель Ирина Владиславовна	112	47:07:0153001:5546	4,5	0	4,5
112	Силкин Артем Сергеевич	114	47:07:0153001:3302	4,5	0	4,5
113	Бойцев Илья Юрьевич	115	47:07:0153001:3303	4,5	4,5	9
114	Хайрутдинова Тамара Михайловна	116	47:07:0153001:3304	4,5	4,5	9
115	Козлов Вадим Сергеевич	117	47:07:0153001:3305	4,5	4,5	9
116	Камзина Елизавета Леонидовна	118	47:07:0153001:3306	4,5	0	4,5
117	Максимова Алевтина Викторовна	119	47:07:0153001:3307	4,5	1,5	6
118	Макарова Светлана Викторовна	120	47:07:0153001:3308	4,5	5,5	10
119	Саночкин Павел Андреевич	121	47:07:0153001:3309	4,5	0	4,5
120	Морозенок Елена Олеговна	122	47:07:0153001:3310	4,5	1,5	6
121	Гранович Ирина Владимировна	123	47:07:0153001:4399	9	3	12
122	Стельмах Сергей Александрович	125	47:07:0153001:3313	4,5	4,5	9
123	Табаров Тимур Тимурович	126	47:07:0153001:3314	4,5	4,5	9
124	Басова Наталья Анатольевна	127	47:07:0153001:3315	4,5	0	4,5
125	Тарасова Виктория Сергеевна	128	47:07:0153001:3316	4,5	5,5	10
126	Любимова Екатерина Павловна	129	47:07:0153001:3317	4,5	10,5	15
127	Переверзев Александр Михайлович	130	47:07:0153001:5010	0	6	6
128	Переверзев Андрей Геннадьевич	131	47:07:0153001:5011	4,5	1,5	6
	СНТ "ЛОСТ" Административные нужды	-	47:07:0153001:490	25	0	25
	СНТ "ЛОСТ" Уличное освещение	-		21,45	0	21,45
	СНТ "ЛОСТ" Скважины	-		0	0	0
На основании расчета потребляемых нагрузок одного типового дома в соответствии с СП 31-110-2003 с учетом коэффициента одновременности Ко=0,16				631,45	520,4	1151,85
ИТОГО: 1151,85 кВт х Ко						184,296

4. Пункт 10 договора принять в новой редакции:

«Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 30.12.2020 №669-п и составляет **55 000,00 руб. (Пятьдесят пять тысяч руб. 00 коп.),** в том числе НДС 20% – 9 166,67 руб. (Девять тысяч сто шестьдесят шесть руб. 67 коп.).»

5. Пункт 11 договора принять в новой редакции:

«11. Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке:

10 % платы за технологическое присоединение в сумме 5 500,00 руб., в том числе НДС 20%, вносятся до 01.10.2021г.;

30 % платы за технологическое присоединение в сумме 16 500,00 руб., в том числе НДС 20%, вносятся до 09.11.2021г;

20 % платы за технологическое присоединение в сумме 11 000,00 руб., в том числе НДС 20%, вносятся до 06.03.2022г;

30 % платы за технологическое присоединение в сумме 16 500,00 руб., в том числе НДС 20%, вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения;

10 % платы за технологическое присоединение в сумме 5 500,00 руб., в том числе НДС 20%, вносятся в течение 10 дней со дня подписания акта о технологическом присоединении».

6. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора.

7. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с даты подписания Соглашения.

8. Настоящее Соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, которые хранятся по одному у каждой Стороны.

Приложение: Приложение № 1.1. Технические условия.

Подписи сторон:

Директор по технологическому присоединению - начальник департамента технологического присоединения Стромаков В.В.	Председатель правления В.Ю. Хабанов
_____ МП	_____ МП



Исп. Лобищева Е.С.
Тел.: 8-800-220-0-220

РОССЕТИ
ЛЕНЭНЕРГО

Публичное акционерное общество
«Россети Ленэнерго»
196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 1
тел. 8 (800) 220-0-220, факс: 8 (812) 494-32-54
e-mail: office@lenenergo.ru
www.rosseti-lenenergo.ru

№ _____

На № _____ от _____

Приложение №___к Договору
№ ОД-001886-21/546185-Э-20
от 10.03.2021 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
для присоединения к электрическим сетям

Заявка № 20-546185 (заявка № 21-031652 на корректировку договора № ОД-001886-21/546185-Э-20 от 10.03.2021 г.)
Заявитель: Садовое некоммерческое товарищество "Леноблстройторг"

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения садовых домов СНТ «Леноблстройторг» в совокупности с питающей, распределительной и групповой сетями объекта.
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: садовые дома СНТ «Леноблстройторг», расположенные на земельных участках по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Лесколовское сельское поселение, дер. Нижние Осельки. Состав СНТ в соответствии с таблицей п.3.3.
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 184,296 кВт, из них:
3.1. В том числе ранее присоединенная максимальная мощность: 111,36 кВт по 3-й категории надежности с точкой присоединения - опора №18 ВЛ-10 кВ Л.ПС604-ППр-8016, согласно АТП № 108369 от 29.01.2013 г.
3.2. В том числе дополнительно присоединяемая мощность: 72,936 кВт (с учетом коэффициента одновременности 0,16).
3.3. Распределение максимальной мощности по объектам:

№ п/п	ФИО Заявителя	№ уч.	кадастровый номер	Рсущ, кВт	Рдоп, кВт	Рмакс, кВт
1	Скорик Георгий Борисович	1	47:07:0153001:491	4,5	4	8,5
2	Борисенко Евгений Васильевич	2	47:07:0153001:497	4,5	7,5	12
3	Луничкин Александр Петрович; Луничкина Камила Александровна; Луничкин Марк Александрович; Луничкин Эрнест Александрович; Луничкина Даниэлла Александровна	3	47:07:0153001:504	4,5	10,5	15
4	Луничкин Александр Петрович	4	47:07:0153001:512	4,5	10,5	15
5	Андрюшкина Екатерина Леонтьева	5	47:07:0153001:505	4,5	4,5	9
6	Кудрявцев Сергей Александрович	6	47:07:0153001:492	4,5	5,5	10
7	Подушкин Игорь Вячеславович	7	47:07:0153001:493	4,5	4,5	9
8	Михеева Алина Андреевна	8	47:07:0153001:478	4,5	5	9,5

9	Соменков Андрей Евгеньевич	9	47:07:0153001:498	4,5	4,5	9
10	Сагдиева Зульфия Зайтуновна	10	47:07:0153001:494	4,5	6	10,5
11	Фомин Евгений Петрович	11	47:07:0153001:499	4,5	3,5	8
12	Шестернева Наталья Ивановна	12	47:07:0153001:500	4,5	4,5	9
13	Кузнецов Сергей Анатольевич	13	47:07:0153001:506	4,5	4,5	9
14	Силкин Сергей Леонидович	14	47:07:0153001:501	4,5	0	4,5
15	Бушковская Ольга Викторовна	15	47:07:0153001:4853	9	0	9
16	Незговорова Ксения Александровна	17	47:07:0153001:471	4,5	1,5	6
17	Примыч Маргарита Николаевна	18	47:07:0153001:507	4,5	1,5	6
18	Сиреников Анатолий Георгиевич	19	47:07:0153001:495	4,5	4,5	9
19	Покидько Анна	20	47:07:0153001:496	4,5	7,5	12
20	Важенин Юрий Александрович	21	47:07:0153001:530	4,5	2,5	7
21	Кузьмин Владимир Владимирович	22	47:07:0153001:534	4,5	2,5	7
22	Дорожинская Елена Евгеньевна	23	47:07:0153001:473	4,5	4,5	9
23	Секамова Гюзель Алиевна	24	47:07:0153001:523	4,5	4,5	9
24	Секамов Рамиль Ильдарович	25	47:07:0153001:508	4,5	0	4,5
25	Кузнецова Татьяна Васильевна	26	47:07:0153001:502	4,5	5,5	10
26	Бжинава Анна Автандиловна	27	47:07:0153001:474	4,5	3	7,5
27	Важенин Сергей Александрович	28	47:07:0153001:514	4,5	2,5	7
28	Чапек Роман Николаевич, Чапек Наталья Геннадьевна	29	47:07:0153001:509	4,5	0	4,5
29	Мельник Дмитрий Викторович	30	47:07:0153001:484	4,5	2,5	7
30	Перегорулько Александр Владимирович	31	47:07:0153001:4700	9	6	15
31	Медведева Евгения Александровна	33	47:07:0153001:531	4,5	4,5	9
32	Сидорова Ксения Михайловна	34	47:07:0153001:517	4,5	1,5	6
33	Туманов Константин Александрович	35	47:07:0153001:510	4,5	6,5	11
34	Байрамов Айдинбек Уруджбекович	36	47:07:0153001:519	4,5	4,5	9
35	Алексеев Павел Юрьевич	37	47:07:0153001:532	4,5	0	4,5
36	Мешкова Евгения Александровна	38	47:07:0153001:533	4,5	0	4,5
37	Шигашов Дмитрий Юрьевич	39	47:07:0153001:472	4,5	7,9	12,4
38	Гарлова Мария Павловна	40	47:07:0153001:475	4,5	4,5	9
39	Кудрявцева Людмила Игоревна	41	47:07:0153001:479	4,5	5,5	10
40	Асмолов Игорь Григорьевич	42	47:07:0153001:476	4,5	3	7,5
41	Асмолова Ирина Юрьевна	43	47:07:0153001:480	4,5	3	7,5
42	Лев Сергей Юльевич	44	47:07:0153001:477	4,5	7,5	12
43	Шляпинтох Юрий Леонидович	45	47:07:0153001:520	4,5	8	12,5
44	Стрельников Игорь Олегович	46	47:07:0153001:515	4,5	2,5	7
45	Мачковский Анатолий Викторович	47	47:07:0153001:521	4,5	2,5	7

46	Тарасов Виктор Юрьевич	48	47:07:0153001:518	4,5	10,5	15
47	Хрусталев Владимир Валерьевич	49	47:07:0153001:516	4,5	7,5	12
48	Абилкасумов Олег Гасанович	50	47:07:0153001:511	4,5	5,5	10
49	Майоров Алексей Геннадьевич	51	47:07:0153001:486	4,5	5,5	10
50	Тарасова Виктория Сергеевна	52	47:07:0153001:524	4,5	10,5	15
51	Федорова Елена Владимировна, Туев Сергей Владиславович	53	47:07:0153001:481	4,5	0	4,5
52	Елисеев Кирилл Владимирович	54	47:07:0153001:525	4,5	5,5	10
53	Новикова Татьяна Александровна	55	47:07:0153001:482	4,5	4,5	9
54	Галинская Ольга Олеговна	56	47:07:0153001:526	4,5	7,5	12
55	Пинежский Станислав Олегович	57	47:07:0153001:483	4,5	2	6,5
56	Ротцы Татьяна Николаевна	58	47:07:0153001:513	4,5	0	4,5
57	Третьякова Татьяна Игоревна	59	47:07:0153001:487	4,5	2	6,5
58	Маркова Наталья Григорьевна	60	47:07:0153001:488	4,5	0	4,5
59	Князева Елена Викторовна	61	47:07:0153001:527	4,5	0	4,5
60	Махмадов Иброхим Ахтамбекович	62	47:07:0153001:489	4,5	0	4,5
61	Савин Юрий Николаевич	63	47:07:0153001:522	4,5	5,5	10
62	Морозов Евгений Александрович	64	47:07:0153001:3252	4,5	0	4,5
63	Петрикова Елена Олеговна	65	47:07:0153001:3253	4,5	3,5	8
64	Рыбак Яна Александровна	66	47:07:0153001:3254	4,5	10,5	15
65	Мишарева Галина Владимировна	67	47:07:0153001:3255	4,5	7,5	12
66	Кривов Игорь Викторович	68	47:07:0153001:3256	4,5	4,5	9
67	Савкова Светлана Алексеевна	69	47:07:0153001:3257	4,5	5	9,5
68	Давыдов Олег Владимирович	70	47:07:0153001:3258	4,5	10,5	15
69	Барамидзе Надежда Николаевна	71	47:07:0153001:3259	4,5	0	4,5
70	Сорокина Ольга Павловна	72	47:07:0153001:3260	4,5	7,5	12
71	Сорокин Василий Петрович	73	47:07:0153001:3261	4,5	5,5	10
72	Мкртумян Анна Андраниковна	74	47:07:0153001:3262	4,5	4,5	9
73	-	75	47:07:0153001:3263	4,5	5	9,5
74	Веремеенко Ирина Ивановна	76	47:07:0153001:3264	4,5	4,5	9
75	Логинов Виктор Иванович	77	47:07:0153001:3265	4,5	7,5	12
76	Рублёва Людмила Ивановна	78	47:07:0153001:3266	4,5	3	7,5
77	Разомазова Наталья Владиславовна	79	47:07:0153001:3267	4,5	1,5	6
78	Никитин Виталий Викторович	80	47:07:0153001:3268	4,5	4,5	9
79	Шумарова Наталья Олеговна	81	47:07:0153001:3269	4,5	10,5	15
80	Илларионов Сергей Анатольевич	82	47:07:0153001:3270	4,5	4,5	9
81	Кривенко Александр Валерьевич	83	47:07:0153001:3271	4,5	0	4,5
82	Заколюкин Владимир Юрьевич	84	47:07:0153001:3272	4,5	4,5	9

83	Запольнова Татьяна Владимировна	85	47:07:0153001:3273	4,5	1,5	6
84	Абермет Александр Робертович	86	47:07:0153001:3274	4,5	3,5	8
85	Горбачевская Мария Саловатовна; Оболонская Татьяна Владимировна	87	47:07:0153001:3275	4,5	5,5	10
86	Горбачевская Мария Саловатовна	88	47:07:0153001:3276	4,5	2	6,5
87	Емельянова Светлана Викторовна	89	47:07:0153001:3277	4,5	4,5	9
88	Кузьмина Юлия Олеговна	90	47:07:0153001:3278	4,5	0	4,5
89	Куликова Галина Дмитриевна	91	47:07:0153001:3279	4,5	10,5	15
90	Куликов Александр Федорович	92	47:07:0153001:3280	4,5	10,5	15
91	Кравцова Светлана Александровна	93	47:07:0153001:3281	4,5	1,5	6
92	Нуриджанян Эрмине Телмиковна	94	47:07:0153001:3282	4,5	0	4,5
93	Сафин Руслан Фаридович	95	47:07:0153001:3283	4,5	4,5	9
94	Фатеева Ирина Владимировна	96	47:07:0153001:3284	4,5	0	4,5
95	Ганихин Александр Алексеевич	97	47:07:0153001:4304	4,5	4,5	9
96	Вихров Алексей Александрович	98	47:07:0153001:4303	4,5	0	4,5
97	Хабанов Виктор Юльевич	99	47:07:0153001:3287	4,5	10,5	15
98	Никулин Игорь Викторович	100	47:07:0153001:3288	4,5	10,5	15
99	Люхтер Леонид Валерьевич	101	47:07:0153001:3289	4,5	0	4,5
100	Алексеева Елена Владимировна	102	47:07:0153001:3290	4,5	0	4,5
101	Хрусталькоов Виктор Сергеевич	103	47:07:0153001:3291	4,5	0	4,5
102	Владимирец Анастасия Анатольевна	104	47:07:0153001:3292	4,5	4,5	9
103	Макаренко Анна Валентиновна	105	47:07:0153001:3293	4,5	4,5	9
104	Шевцов Александр Юрьевич	106	47:07:0153001:3294	4,5	4,5	9
105	Чудакова Ангелина Анатольевна	107	47:07:0153001:3295	4,5	0	4,5
106	Родионов Родион Алексеевич	108	47:07:0153001:3296	4,5	7,5	12
107	Лето Екатерина Андреевна	109	47:07:0153001:3297	4,5	7,5	12
108	Погорелов Артём Андреевич; Погорелова Наталья Андреевна	110	47:07:0153001:3298	4,5	4,5	9
109	Лапина Галина Полиевктовна; Виноградов Андрей Сергеевич	111	47:07:0153001:3299	4,5	4,5	9
110	Ярцева Ольга Юрьевна	113	47:07:0153001:5545	4,5	0	4,5
111	Кукель Ирина Владиславовна	112	47:07:0153001:5546	4,5	0	4,5
112	Силкин Артем Сергеевич	114	47:07:0153001:3302	4,5	0	4,5
113	Бойцев Илья Юрьевич	115	47:07:0153001:3303	4,5	4,5	9
114	Хайрутдинова Тамара Михайловна	116	47:07:0153001:3304	4,5	4,5	9
115	Козлов Вадим Сергеевич	117	47:07:0153001:3305	4,5	4,5	9
116	Камзина Елизавета Леонидовна	118	47:07:0153001:3306	4,5	0	4,5
117	Максимова Алевтина Викторовна	119	47:07:0153001:3307	4,5	1,5	6

118	Макарова Светлана Викторовна	120	47:07:0153001:3308	4,5	5,5	10
119	Саночкин Павел Андреевич	121	47:07:0153001:3309	4,5	0	4,5
120	Морозенок Елена Олеговна	122	47:07:0153001:3310	4,5	1,5	6
121	Гранович Ирина Владимировна	123	47:07:0153001:4399	9	3	12
123	Стельмах Сергей Александрович	125	47:07:0153001:3313	4,5	4,5	9
124	Табаров Тимур Тимурович	126	47:07:0153001:3314	4,5	4,5	9
125	Басова Наталья Анатольевна	127	47:07:0153001:3315	4,5	0	4,5
126	Тарасова Виктория Сергеевна	128	47:07:0153001:3316	4,5	5,5	10
127	Любимова Екатерина Павловна	129	47:07:0153001:3317	4,5	10,5	15
128	Переверзев Александр Михайлович	130	47:07:0153001:5010	0	6	6
129	Переверзев Андрей Геннадьевич	131	47:07:0153001:5011	4,5	1,5	6
	СНТ "ЛОСТ" Административные нужды	-	47:07:0153001:490	25	0	25
	СНТ "ЛОСТ" Уличное освещение	-		21,45	0	21,45
	СНТ "ЛОСТ" Скважины	-		0	0	0
На основании расчета потребляемых нагрузок одного типового дома в соответствии с СП 31-110-2003 с учетом коэффициента одновременности Ко=0,16				631,45	520,4	1151,85
ИТОГО: 1151,85 кВт х Ко						184,296

4. Категория надежности: третья.

4.1 Электроприемники 3-й категории: 184,296 кВт.

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 10 кВ.

6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: II квартал 2021 г.

7. Точка(и) присоединения и распределение максимальной мощности по каждой точке присоединения: 1 (одна) точка присоединения:

7.1. Новая опора ВЛ-10 кВ ф. 604-19 с мощностью 184,296 кВт (в том числе 111,36 кВт – существующая мощность), по 3-й категории надёжности:

- контактные соединения РЛНД-10 кВ на новой опоре ВЛ-10 кВ ф. 604-19 направлением Л.ПС 604-ППр-8016 и наконечников ЛЭП-10 кВ, отходящих в сторону ТП-9404 заявителя.

Точка присоединения мощности является границей балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электрических сетей между сетевой организацией и Заявителем.

Расстояние до сетей ПАО «Россети Ленэнерго» менее 500 метров.

8. Основной центр питания: ПС 35 кВ Осельки (ПС 604).

9. Резервный центр питания: отсутствует.

10. **Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Ленэнерго»:**

10.1. **Мероприятия, выполняемые за счёт средств платы за технологическое присоединение**:

10.1.1. Смонтировать систему учета электрической энергии на границе балансовой принадлежности на новой опоре 10 кВ (п. 10.2.1.) с установкой трехфазного прибора учета косвенного включения (1 прибор учета).

10.2. **Мероприятия, выполняемые за счёт средств инвестиционной составляющей на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры:**

10.2.1. Установить новую подставную опору 10 кВ. Место установки согласовать с землевладельцем.
10.2.2. Построить ВЛ-10 кВ направлением от опоры №18 ВЛ-10 кВ ф.604-19 до новой опоры 10 кВ (п. 10.2.1.) проводом марки СИП-3 сечением 50 мм^2. Тип, марку и сечение определить проектом.
10.2.3. Установить РЛНД-10 кВ на новой опоре 10 кВ (п. 10.2.1.). Комплектацию и тип устанавливаемого оборудования определить проектом.
10.3. В целях выполнения требований, содержащихся в настоящих технических условиях, сетевая организация осуществляет в том числе урегулирование отношений со смежными сетевыми организациями в порядке, предусмотренном пунктами 41 и 42 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов сетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861.
10.4. Указание к проектированию.
10.4.1. Разработать проектную документацию и согласовать в установленном порядке.
10.4.2. Проектирование выполнить в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов. Окончательные параметры кабельных линий и трансформаторов определить при проектировании, при необходимости выполнить корректировку технических условий.
10.4.3. В проекте предусмотреть разделы «Релейная защита», «Учёт электрической энергии».
11. **Мероприятия, выполняемые Заявителем:**
11.1. Подготовить для присоединения энергопринимающее устройство (электроустановку) соответствующее «Правилам устройства электроустановок», выполненное согласно проектной документации (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной).
11.2. Электроснабжение электроустановок заявителя предусмотреть от новой опоры по п. 10.2.1. ВЛ-10 кВ ф. 604-19 в рамках существующей трансформаторной мощности ТП-9404 (630 кВА):
11.2.1. Перезавести ЛЭП-10 кВ заявителя с опоры № 18 ВЛ-10 кВ ф. 604-19 на новую опору 10 кВ по п. 10.2.1;
11.2.2. Выполнить расчет пропускной способности ЛЭП-10 кВ заявителя. При необходимости выполнить реконструкцию сети 10 кВ. Параметры оборудования определить проектом.
11.2.3. Выполнить расчет пропускной способности ЛЭП-0,4 кВ заявителя направлением от РУ-0,4 кВ ТП-9404 до ВРУ-0,4 кВ домов. При необходимости выполнить реконструкцию сети 0,4 кВ. Параметры оборудования определить проектом.
11.3. На этапе проектирования согласовать с филиалом ПАО «Россети Ленэнерго» «Северные электрические сети»:
11.3.1. Однолинейную схему 0,4 кВ присоединения энергопринимающих устройств объекта с указанием величины максимальной мощности по каждой точке присоединения к объектам ПАО «Россети Ленэнерго». В случае изменения количества точек присоединения выполнить корректировку технических условий с разбивкой максимальной мощности по точкам подключения.
11.3.2. Таблицу расчета нагрузок с распределением мощности по объектам.
11.4. Необходимость разработки и согласования проектной документации определяется

действующим законодательством РФ.

12. **<u>Общие требования:</u>**

12.1. Сетевой организацией осуществить проверку выполнения Заявителем технических условий с последующим оформлением акта о выполнении Заявителем технических условий.

12.2. Срок действия настоящих технических условий определяется условиями по Договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

12.3. Настоящие технические условия являются неотъемлемой частью Договора и вступают в силу с момента заключения Дополнительного соглашения.

12.4. По истечении срока действия технических условий или изменении условий заявки Заявитель обязан получить новые технические условия.

12.5. В случае расторжения Договора настоящие технические условия считаются недействительными с момента уведомления от ПАО «Россети Ленэнерго».

ПАО «Россети Ленэнерго»

_____

(Ф.И.О.)

М.П.

« ___ » _____ ____ год

Куштым С.Е.

Документ подписан электронной подписью
Стромаков Виталий Владимирович
Сертификат: 02D78B720079AD399A4E5532D69B38BA72
Дата подписания: 08.09.2021
Действителен: с 03.08.2021 по 03.08.2022