ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2504-47-005-00006/7/1
о назначении административного наказания

«17» апреля 2025 года
13 часов 00 минут
(дата и время составления)

Ленинградская область, г. Всеволожск,
мкр. Южный, ул. Народная, д. 7, кабинет № 1
(место составления)

Я, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области – главный государственный инспектор Всеволожского района Ленинградской области по пожарному надзору Михеев Александр Витальевич, руководствуясь статьями 2.10, 23.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Федеральный Закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ),
(должность, фамилия, имя, отчество, рассмотревшего административное дело)

рассмотрев *«17» апреля 2025 года в 13 часов 00 минут* по адресу: *Ленинградская область, г. Всеволожск, мкр. Южный, ул. Народная, д. 7, кабинет № 1*
(указывается адрес места рассмотрения административного дела)

протокол об административном правонарушении *№ 2504-47-005-00006/6/1 от «17» апреля 2025 г.*, составленный *инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области Атаманюком Игорем Олеговичем*
(указывается, кем и когда было возбуждено дело об административном правонарушении)

и материалы административного дела, возбужденного в отношении *юридического лица*:
(указывается наименование юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении)

1.Наименование юридического лица: *Садоводческое некоммерческое товарищество «Леноблстройторг»;*

2. Юридический адрес: *188665, Ленинградская область, Всеволожский р-н, п Осельки, д. 90, помещ. 4;*

3. Фактический адрес: *Ленинградская область, Всеволожский район, Лесколовское сельское поселение, дер. Нижние Осельки, СНТ "Леноблстройторг;*

4. Реквизиты: *ИНН 4703108510; КПП 470301001; ОГРН 1084703006783; Дата присвоения ОГРН: 10.11.2008;*

5. Ф.И.О. законного представителя юридического лица и № документа, подтверждающего его полномочия*: законный представитель юридического лица – Председатель СНТ «Леноблстройторг» Перегорулько Александр Владимирович (выписка из ЕГРЮЛ от 17.04.2025 № ЮЭ9965-25-58275341). (паспорт гражданина РФ серия 40 08 № 745061, выдан ТП № 71 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Пушкинском районе гор. Санкт-Петербурга 01.04.2009);*

6. Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда: *не привлекалось.*

В присутствии свидетелей и потерпевших (при их наличии): Атаманюком Игорем Олеговичем – государственным инспектором Всеволожского района по пожарному надзору разъяснены их права и обязанности, предусмотренные статьей 17.9, статьей 25.6 КоАП РФ, статьей 51 Конституции Российской Федерации.
(фамилии, имена, отчества свидетелей и (или) потерпевших, адреса их места жительства)

_____ /Атаманюк И.О.

В присутствии представителя (при их наличии):_____
(фамилии, имена, отчества свидетелей и (или) потерпевших, адреса их места жительства)

разъяснены их права и обязанности, предусмотренные статьей 25.5 КоАП РФ, статьей 51 Конституции Российская Федерация.

В соответствии с пунктами 5 и 6 части 1 статьи 29.7 КоАП РФ, перед началом рассмотрения дела об административном правонарушении, лицам, участвующим в рассмотрении дела, разъяснены их права и обязанности, предусмотренные статьей 51

Конституции Российской Федерации, главами 25 и 30 КоАП РФ. Отводы и ходатайства не заявлены.

(подпись) (инициалы, фамилия)

Материалами установлено, что в адрес отдела надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области поступили обращения о нарушениях обязательных требований пожарной безопасности вх. от 27.03.2025 № ГИ-180-709, вх. от 03.04.2025 № ГВ-180-806-2-8, вх. от 03.04.2025 № ГВ-180-809-2-8, вх. от 02.04.2025 № 262774462, вх. от 01.04.2025 № ГВ-180-762-2-8, вх. от 01.04.2025 №ГВ-180-763-2-8, вх. от 24.03.2025 № 260594041, от 24.03.2025 № 260576956, от 24.03.2025 № 260530229, от. 24.03.2025 № 260277242, вх. от 02.04.2025 № ГИ-180-773-2-8. На основании решения на проведение контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом (выездное обследования), изданного начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области Михеевым Александром Витальевичем от 15.04.2025 № 2504/005-47/123-В в отношении садоводческого некоммерческого товарищества «Леноблстройторг» (далее СНТ ««Леноблстройторг»), расположенного и осуществляющего свою деятельность по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Лесколовское сельское поселение, дер. Нижние Осельки, СНТ "Леноблстройторг", в период с 15 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин «15» апреля 2025 года в рамках осуществления федерального государственного пожарного надзора, проведено выездное обследование, с целью проведения оценки достоверности поступивших сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

В ходе проведённого контрольного (надзорного) мероприятия (выездного обследования) установлено, что «15» апреля 2025 года в 16 часов 00 минут юридическим лицом СНТ "Леноблстройторг" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Лесколовское сельское поселение, дер. Нижние Осельки, СНТ "Леноблстройторг", нарушены обязательные требования пожарной безопасности: п. 48, п. 71, п. 75 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", а именно:

Отсутствуют указатели направления движения со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их местоположения к источникам наружного противопожарного водоснабжения – п. 48 Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации';

У въезда на территорию садоводства не вывешена схема с обозначением въездов, подъездов, пожарных проездов и источников противопожарного водоснабжения - п. 71 Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации';

При наличии на территории садоводства водоисточников к ним не устроены подъезды с площадками с твердым покрытием размером не менее 12 на 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года - п. 75 Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации';

Имеются достаточные данные, указывающие на признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях.

(указывается статья и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

В ходе рассмотрения административного дела, в соответствии со статьей 24.4 КоАП РФ представителем юридического лица ходатайств заявлено не было.